



## VKF Hagelschutz Nr. 40339

**Inhaber /-in**

Wienerberger GmbH  
Oldenburger Allee 26  
30637 Hannover  
Deutschland

**Hersteller /-in**

Wienerberger GmbH  
30659 Hannover  
Deutschland

**Gruppe**

118 - Dach - Ziegel

**Produkt**

MIKADO

**Beschreibung**

Flachdachziegel, Tonziegel für überlappende Verlegung in Reihe.  
Größe: 275 x 446 mm, Decklänge: 343 mm - 371 mm,  
Deckbreite: 227 mm - 231 mm.  
Gemessene Stärke in der Fläche: 9 mm.  
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe: naturrot, braun matt engobiert, schwarz matt engobiert.  
Oberflächen: matt.  
Herstellwerk: Höngeda.

**Unterlagen**

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 139-6' (28. April 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

**Bemerkungen**

Ersetzt Anerkennung Nr. 36290

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

28.01.2026

**Ersetzt Dokument vom**

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch