



Protection contre la grêle AEAI n° 40344

Demandeur
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30637 Hannover
Allemagne

Fabricant
Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Profil en queue de castor – arrondi – cannelé

Description Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.
Dimensions : 180 x 380 mm, longueur de couverture : 145 mm – 165 mm,
largeur de couverture : 180 mm.
Épaisseur mesurée dans la surface : 16 mm.
L'essai a été réalisé sans crochets de fixation pour tuile. Couleur : rouge nature,
brun mat engobé. Finition : mate.
Usine de production : Roggden.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 139-1' (27. April 2023)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques Remplace la reconnaissance n° 36285

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 28.01.2026
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4