



VKF Hagelschutz Nr. 40345

Inhaber /-in

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30637 Hannover
Deutschland

Hersteller /-in

Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Deutschland

Gruppe

118 - Dach - Ziegel

Produkt

Dachstein Heidelberg

Beschreibung

Betondachstein für überlappende Verlegung.
Grösse ca. 420 x 334 mm.
Decklänge ca. 310 - 345 mm, Deckbreite ca. 300 mm.
Minimale Dicke gewölbte Zonen > 11 mm (schwächste Stelle).
Montage mit oder ohne Sturmklammern.
Farbe: alle erhältlichen Farben.
Oberfläche: Reinacrylat-Beschichtung (matt).
Herstellwerke: Neuburg, Heidelberg und Beckum.

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '316031502-1' (27. Juni 2016), Gutachterliche Stellungnahme
'321111501-1' (20. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Ersetzt Anerkennung Nr. 26837

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

28.01.2026

Ersetzt Dokument vom

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch