



Protection contre la grêle AEAI n° 40346

Demandeur
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30637 Hannover
Allemagne

Fabricant
Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Allemagne

Groupe 126 - Toiture - Tuiles en béton

Produit Dachstein Verona

Description Tuile en béton pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 420 x 334 mm.
Longueur de couverture: env. 310-345 mm, largeur de couverture: env. 300 mm.
Zones courbées > 14 mm (point le plus faible).
Montage avec et sans crochets tempête.
Teintes : toutes les teintes disponibles.
Surface : couverture acrylique pure (mate).
Usines du fabricant : Neuburg et Beckum.

Documentation IBS, Linz: Rapport d'essais '316031502-2' (27. Juni 2016), Rapport d'expertise
'321111501-1' (20. Dezember 2021)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques Remplace la reconnaissance n° 26836

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 07.07.2026
Remplace l'attestation du 28.01.2026

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4