



Protection contre la grêle AEAI n° 40347

Demandeur

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30637 Hannover
Allemagne

Fabricant

Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Allemagne

Groupe

126 - Toiture - Tuiles en béton

Produit

Dachstein Göteborg

Description

Tuile en béton pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 420 x 334 mm.
Longueur de couverture: env. 310-345 mm, largeur de couverture: env. 300 mm.
Épaisseur minimale de la courbure > 13 mm (point le plus faible).
Montage avec et sans crochets tempête.
Teintes : toutes les teintes disponibles.
Surface : couverture acrylique pure (mate).
Usine du fabricant : Beckum.

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essais '316031502-3' (27. Juni 2016), Rapport d'expertise
'321111501-1' (20. Dezember 2021)

Conditions d'essais AEAI

01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Remplace la reconnaissance n° 26834

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.07.2026

Remplace l'attestation du

28.01.2026

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4