



Protection contre la grêle AEAI n° 40360

Demandeur
(Re)Cover®
Midden Brabantweg 3
5145 Waalwijk
Pays-Bas

Fabricant
(Re)Cover®
5145 Waalwijk
Pays-Bas

Groupe 150 - Autre - Couvertures pour piscine

Produit Mast(eR) 60.PCCO.13

Description Couverture de piscine en polycarbonate (PC).
Surface supérieure gris brillant, surface inférieure gris brillant.
Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés, type Mast(eR) 60.PCCO.13.
Largeur du profilé 73 mm, largeur utile 60 mm (nominale), hauteur du profilé 14 mm (mesurée), épaisseur de la couche supérieure = 0,89 mm (mesurée), épaisseur de la couche inférieure = 0,62 mm (mesurée), nervures internes = 0,57 mm (mesurées), nervures externes = 1,02 mm (mesurées)
profilé fermé des deux côtés par des bouchons et du mastic d'étanchéité.
Bouchons en polycarbonate gris moulé par injection.
Couverture flottant à la surface de l'eau.

Documentation Blechschmidt Engineering: Rapport d'essais 'HIR 119 Rev. 1 ' (26. Oktober 2025)

Conditions d'essais AEAI 14 Couvertures de piscines, version 1.05 du 01.06.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 2*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 30.01.2026
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*