



## VKF Hagelschutz Nr. 40361

**Inhaber /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Plank Original

**Beschreibung**

Grossformatige Faserzementplatte als Stülpshalung verlegt.  
Format = 8 mm \* 180 mm \* 1'200 mm / 8 mm \* 180 mm \* 500 mm /  
8 mm \* 180 mm \* 350 mm.  
Offene vertikale Fugen = 8 mm. Keine horizontale Fugen.  
Befestigung mit Holzschrauben 4,2 \* 45 mm auf Unterkonstruktion aus Holz = 40 mm  
\* 60 mm, Achsabstand max. = 1'000 mm.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.  
Es wurde keine Auskragung der Platte geprüft (Kragarm).

**Unterlagen**

Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR-106 Rev. 1' (26. Oktober 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation****Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*  
Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

30.01.2026

**Ersetzt Dokument vom**

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch