



## VKF Hagelschutz Nr. 40362

**Inhaber /-in**

Carlisle Construction Materials GmbH  
Schellerdamm 16  
21079 Hamburg  
Deutschland

**Hersteller /-in**

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG  
23843 Bad Oldesloe  
Deutschland

**Gruppe**

108 - Dach - Dichtungsbahnen Systemprüfung

**Produkt**

Dachprotect EPDM (1,5 mm auf starrer Unterlage)

**Beschreibung**

Dichtungsbahn auf Basis EPDM für überlappende Verlegung auf harter Unterlage.  
Stärke = 1,5 mm.  
Farbe = schwarz.  
Vollflächige Verklebung auf der Unterlage mit Kontaktkleber auf Synthesekautschukbasis.  
Mechanische Befestigung mit Dübel SFS IR 82x40, IF IG C 82x40.  
Stöße mit Heissluft verschweisst.  
Es wurde die Dichtungsbahn inklusive Überlappung, die Aufbordung und der Bereich der mechanischen Befestigung geprüft (Systemprüfung).

**Unterlagen**

IBS, Linz: Prüfbericht '323111402-6' (11. Juli 2024)

**VKF Prüfbestimmungen** 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*

**Beurteilung****Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

30.01.2026

**Ersetzt Dokument vom**

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --			Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch