



Protection contre la grêle AEA I n° 40362

Demandeur

Carlisle Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Allemagne

Fabricant

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG
23843 Bad Oldesloe
Allemagne

Groupe

108 - Toiture – Lés d'étanchéité essai système

Produit

Dachprotect EPDM (1,5 mm, pose sur support rigide)

Description

Lé d'étanchéité à base d'EPDM pour pose en chevauchement sur base dure.
Épaisseur = 1,5 mm.
Couleur : noir.
Collage sur le support au moyen de colle de contact à base de caoutchouc synthétique, appliquée sur toute la surface.
Fixation mécanique avec chevilles SFS IR 82x40, IF IG C 82x40.
Joints soudés à l'air chaud.
Le lé d'étanchéité, le chevauchement, le relevé ainsi que la zone de fixation mécanique ont été testés (essai du système).

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essais '323111402-6' (11. Juli 2024)

Conditions d'essais AEA I

09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

30.01.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG 5*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --	Étanchéité sur base souple	RG --