



## VKF Hagelschutz Nr. 40368

**Inhaber /-in**  
Cupolux AG  
Glärnischstrasse 7  
8853 Lachen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Cupolux AG  
8853 Lachen  
Schweiz

<b>Gruppe</b>	114 - Dach - Lichtkuppeln
<b>Produkt</b>	Cupolux Lichtkuppel classic aus Polycarbonat PC (Aussenschale). Grössen < 1.5m <sup>2</sup> (Gruppe I)
<b>Beschreibung</b>	Dreischalige Lichtkuppel. Aussenschale Polycarbonat PC, Stärke = 3 mm, Farbe klar oder opak. Rand überdeckend. Innenschalen Poly-Methyl-Metacrylat PMMA, Stärke = 2 mm, Farbe klar/klar. Form rund oder rechteckig. Lichtkuppel offenbar oder fest verschraubt. Geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Zwischen Lichtkuppel und Schale ein eingeklemmtes Schaumstoffband 25 * 6 mm <sup>2</sup> . Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m <sup>2</sup> (Gruppe I). Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.
<b>Unterlagen</b>	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H499-A1' (3. Dezember 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2031 **Ausstellungsdatum** 30.01.2026 **Ersetzt Dokument vom** 30.01.2026 **Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen**



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW 4*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch