Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40445

Inhaber /-in
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Deutschland

Hersteller /-in

Gruppe	118 - Dach - Ziegel
Produkt	Universo 14
Beschreibung	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Grösse: 260 x 410 mm, Decklänge: 333 - 353 mm, Deckbreite: 208 mm. Oberfläche: engobiert. Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Produktionswerk: Bogen.
Unterlagen	gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25 3178 03' (3. November 2025)
VKF Prüfbestimmungen	01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2031
Ausstellungsdatum	06.11.2026
Ersetzt Dokument vom	27.02.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch