



Protection contre la grêle AEAI n° 40446

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Erlus Grossfalzziegel®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: 260 x 430 mm, Longueur de couverture: 335 - 351 mm, Largeur de couverture: 224 mm.
Surface: engobée.
Couleur: s'applique à toutes les couleurs disponibles pour les tuiles rouge naturel.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Usine de production: Neufahrn.

Documentation gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25_0912_06' (21. November 2025)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 27.02.2026
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4