



VKF Hagelschutz Nr. 40447

Inhaber /-in

BMI Austria GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn
Österreich

Hersteller /-in

Gruppe

109 - Dach - Schindeln

Produkt

DichtDach PM Schindel

Beschreibung

Polymerbitumen-Schindel für Steildach.

Aufbau von oben nach unten:

- Oberseite: Mineralische Abstreuerung
- Villas DichtDach PM-Schindel, mechanisch befestigt mit Stahlnägel L = 20 mm , Stärke = 3,3 mm
- Villasub E-KV-15 NSK (Naht selbstklebend, mechanisch befestigt), Stärke = 1,1 mm
- Holzschalung 20 mm * 125 mm, vollflächig verlegt, sägerau

Die Anerkennung gilt für folgende Farben: Anthrazit, Dolomitgrau, Herbstbraun, Schiefergrau, Ziegelrot.

Die Schindeln müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/2137_01' (24. Juli 2025)

VKF Prüfbestimmungen 13 Schindel, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

27.02.2026

Ersetzt Dokument vom

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5*

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch