



VKF Hagelschutz Nr. 40471

Inhaber /-in
E. Pfister & Cie AG
Brüelstrasse 4
8157 Dielsdorf
Schweiz

Hersteller /-in
MN Metall GmbH
23730 Neustadt
Deutschland

Gruppe 128 - Fassade - Blechprofile

Produkt wellTEC® Profil Z-20/40

Beschreibung Selbstragendes Zackenblech 20/40 (Höhe 20 mm, Zackenabstand 40 mm) aus Aluminium für vertikale Verlegung. Aluminium EN AW-5754 AlMg3.
Blechstärke = 2,0 mm.
Oberfläche Aluminium blank.
Verlegung überlappend auf Unterkonstruktion aus Holz 50 mm * 30 mm, Abstand max. = 650 mm.
Die Befestigungsmittel sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Die Anerkennung bezieht sich nicht auf eine allfällige Randabdeckung.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 218-2' (20. Oktober 2025)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 27.02.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch