



VKF Hagelschutz Nr. 40478

Inhaber /-in

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30637 Hannover
Deutschland

Hersteller /-in**Gruppe**

118 - Dach - Ziegel

Produkt

MZ 3

Beschreibung

Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Grösse: 268 x 442 mm, Decklänge: 334 - 360 mm, Deckbreite: 216 - 220 mm.
Oberfläche: naturrot, engobiert, glasiert.
Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Produktionswerk: Grossengottern.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25_3178_01' (10. November 2025)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

20.03.2026

Ersetzt Dokument vom

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch