Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40478

Demandeur
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Allemagne

Fabricant

Groupe	118 - Toiture - Tuiles
Produit	MZ 3
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: 268 x 442 mm, Longueur de couverture: 334 - 360 mm, Largeur de converture: 216 - 220 mm. Surface: rouge naturel, engobé, vitrifié. Couleur: s'applique à toutes les couleurs disponibles. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Usine de production: Grossengottern.
Documentation	gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25_3178_01' (10. November 2025)
Conditions d'essais AEAI	01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 4
Remarques	
Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	06.11.2026
Remplace l'attestation du	20.03.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4