



Protection contre la grêle AEAI n° 40481

Demandeur

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Allemagne

Fabricant

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen
Allemagne

Groupe

118 - Toiture - Tuiles

Produit

Tuile creuse à emboîtement Z5 "variwell" / Tuile creuse à emboîtement Z5 avec coupe droite

Description

Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.
Dimensions: 276 mm x 450 mm. Longueur de couverture: 338 mm à 358 mm.
Largeur de couverture: 217 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Couleur et surface: rouge naturel, engobée, engobée noble.
La reconnaissance est valable pour toute couleur appliquée sur le corps rouge naturel.
Fabrique: Bilshausen.

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essais '320020510-1' (17. September 2020), Rapport d'expertise '325052102-1' (22. Januar 2026)

Conditions d'essais AEAI

01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

25.03.2026

Remplace l'attestation du

25.03.2026

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4