



## VKF Hagelschutz Nr. 40577

**Inhaber /-in**  
Joris IDE NV  
Hille 174  
8750 Zwevezele  
Belgien

**Hersteller /-in**  
Joris IDE Deutschland GmbH  
91522 Ansbach  
Deutschland

**Gruppe** 129 - Fassade - Sandwichpaneele

**Produkt** JI SF Wall 1000

**Beschreibung** Sandwichelement für horizontale und vertikale Verlegung.  
Material = Stahlblech S280.  
Dicke des Stahlblechs aussen = 0,72 mm.  
Dicke der Dämmung = 80 mm aus Polyisocyanurat (PIR), Dichte = 38 kg/m<sup>3</sup>.  
Dicke des Stahlblechs innen = 0.37 mm.  
Beschichtung des Stahlblechs aus Polyester.  
Farbe des Bleches aussen R7016 (schwarz) oder R9002 (weiss).  
Die Elemente werden verdeckt befestigt.  
Die Schnittkante und Längsstösse der Sandwichelemente wurden nicht geprüft.  
Der Elementstoss wurde nicht auf Wasserdichtheit geprüft.

**Unterlagen** IBS, Linz: Prüfbericht '323051502-2' (5. Juni 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2031  
**Ausstellungsdatum** 21.05.2026  
**Ersetzt Dokument vom** 23.04.2026

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --  
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch