



VKF Hagelschutz Nr. 40577

Inhaber /-in
Joris IDE NV
Hille 174
8750 Zwevezele
Belgien

Hersteller /-in
Joris IDE Deutschland GmbH
91522 Ansbach
Deutschland

Gruppe 129 - Fassade - Sandwichpaneele

Produkt JI SF Wall 1000

Beschreibung Sandwichelement für horizontale und vertikale Verlegung.
Material = Stahlblech S280.
Dicke des Stahlblechs aussen = 0,72 mm.
Dicke der Dämmung = 80 mm aus Polyisocyanurat (PIR), Dichte = 38 kg/m³.
Dicke des Stahlblechs innen = 0.37 mm.
Beschichtung des Stahlblechs aus Polyester.
Farbe des Bleches aussen R7016 (schwarz) oder R9002 (weiss).
Die Elemente werden verdeckt befestigt.
Die Schnittkante und Längsstösse der Sandwichelemente wurden nicht geprüft.
Der Elementstoss wurde nicht auf Wasserdichtheit geprüft.

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '323051502-2' (5. Juni 2025)

VKF Prüfbestimmungen 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 23.04.2026
Ersetzt Dokument vom 23.04.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch