



## VKF Hagelschutz Nr. 40584

**Inhaber /-in**

James Hardie Europe GmbH Schweiz  
Südstrasse 4  
3110 Münsingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

James Hardie Europe GmbH  
40474 Düsseldorf  
Deutschland

<b>Gruppe</b>	140 - Fassade - Mineralisch gebundene Platten
<b>Produkt</b>	Putzträgerplatte Powerpanel H2O verputzt mit 1-lagigem organischem Aufbau System Greutol
<b>Beschreibung</b>	<p>Putzträgerplatte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Powerpanel H2O, Stärke = 12.50 mm (nominell), verschraubt mit Unterkonstruktion</li></ul> <p>Putzaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grundierung: Greutol GreoPrime Tiefgrund W</li><li>• Armierung: Armierungsgewebe 7/7mm und Gewebewinkel PVC in Greutol Multiflexpachtel 588, Stärke = 5 mm (gemessen)</li><li>• Deckputz aussen: Vollabrieb Universal, Stärke = 2.2mm (gemessen)</li><li>• Zwei Anstriche mit Greutol GreoColor OptiTop, Farbe = weiss</li></ul> <p>Unterkonstruktion:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Holz, 40 mm * 60 mm, Abstand 625 mm.</li></ul>
<b>Unterlagen</b>	Blechs Schmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 120 rev. 01' (18. Januar 2026)

**VKF Prüfbestimmungen** 21 Putz auf festem Untergrund, Version 1.03 vom 01.06.2014

<b>Klassifikation</b>	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5*
<b>Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2031	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
<b>Ausstellungsdatum</b>	23.04.2026	
<b>Ersetzt Dokument vom</b>	-	



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch