



VKF Hagelschutz Nr. 40588

Inhaber /-in

M und K Bausysteme AG
Grienbachstrasse 31
6300 Zug
Schweiz

Hersteller /-in

M und K Bausysteme AG
6300 Zug
Schweiz

Gruppe 128 - Fassade - Blechprofile

Produkt FS Profil 23/23, 2.1.

Beschreibung

Selbsttragendes Aluminium Strangpressprofil mit rechteckiger Profilierung (Höhe 23 mm, Profilabstand 23 mm) für vertikale Verlegung. Aluminium EN AW-6060 T66. Stärke = 2,1 mm.

Anerkennung gilt für alle erhältlichen Oberflächen und Farben (anodisiert oder pulverbeschichtet).

Platte auf Fassadenlatten verschraubt oder Fassadenlatten auf Dreischichtplatte 27 mm befestigt.

Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 225-4' (20. Januar 2026)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 14.05.2026
Ersetzt Dokument vom 14.05.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch