Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

# Protection contre la grêle AEAI n° 40588

**Demandeur**
M und K Bausysteme AG
Grienbachstrasse 31
6300 Zug
Suisse

**Fabricant**
M und K Bausysteme AG
6300 Zug
Suisse

| | |
|---|---|
| **Groupe** | 128 - Façade - Profilés en tôle |
| **Produit** | Profilé de système de façade 23/23, 2.1. |
| **Description** | Profilé rectangulaire extrudé autoportant en aluminium (hauteur 23 mm, distance entre les profilés 23 mm) pour pose verticale. Aluminium EN AW-6060 T66. Épaisseur = 2,1 mm.<br>La reconnaissance est valable pour toutes les surfaces et toutes les couleurs disponibles (anodisées ou thermolaquées).<br>Profilé de façade vissé sur le lattis de façade horizontal. Le lattis de façade est fixé de manière rigide à la sous-structure.<br>La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points de fixation. |
| **Documentation** | p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 225-4' (20. Januar 2026), Confirmation de l'organisme d'essai 'H 225-4.1' (9. Juni 2026) |
| **Conditions d'essais AEAI** | 06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014 |
| **Classification** | Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5 |
| **Evaluation** | Résistance à la grêle aspect RG 4 |
| **Remarques** | |

| | |
|---|---|
| **Durée de validité** | 31.12.2031 |
| **Date d'édition** | 27.06.2026 |
| **Remplace l'attestation du** | 14.05.2026 |

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Translucidité | RG -- | Mécanique | RG -- |
| Protection de lumière | RG -- | Étanchéité | RG 5 |