



Protection contre la grêle AEAI n° 40588

Demandeur

M und K Bausysteme AG
Grienbachstrasse 31
6300 Zug
Suisse

Fabricant

M und K Bausysteme AG
6300 Zug
Suisse

Groupe

128 - Façade - Profilés en tôle

Produit

Profilé de système de façade 23/23, 2.1.

Description

Profilé rectangulaire extrudé autoportant en aluminium (hauteur 23 mm, distance entre les profilés 23 mm) pour pose verticale. Aluminium EN AW-6060 T66.
Épaisseur = 2,1 mm.

La reconnaissance est valable pour toutes les surfaces et toutes les couleurs disponibles (anodisées ou thermolaquées).

Panneau vissé sur des lattes de façade ou lattes de façade fixées sur un panneau trois plis de 27 mm.

La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points de fixation.

Documentation

p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 225-4' (20. Januar 2026)

Conditions d'essais AEAI

06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

14.05.2026

Remplace l'attestation du

14.05.2026

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5