



## Protection contre la grêle AEAI n° 40588

**Demandeur**

M und K Bausysteme AG  
Grienbachstrasse 31  
6300 Zug  
Suisse

**Fabricant**

M und K Bausysteme AG  
6300 Zug  
Suisse

**Groupe**

128 - Façade - Profilés en tôle

**Produit**

Profilé de système de façade 23/23, 2.1.

**Description**

Profilé rectangulaire extrudé autoportant en aluminium (hauteur 23 mm, distance entre les profilés 23 mm) pour pose verticale. Aluminium EN AW-6060 T66.

Épaisseur = 2,0 mm.

La reconnaissance est valable pour toutes les surfaces et toutes les couleurs disponibles (anodisées ou thermolaquées).

Panneau composite vissé sur des lattes de façade ou lattes de façade fixées sur un panneau trois plis de 27 mm.

La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points de fixation.

**Documentation**

p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 225-4' (20. Januar 2026)

**Conditions d'essais AEAI**

06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

**Classification**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

**Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG --

**Remarques****Durée de validité**

31.12.2031

**Date d'édition**

23.04.2026

**Remplace l'attestation du**

-

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5