



VKF Hagelschutz Nr. 40589

Inhaber /-in

M und K Bausysteme AG
Grienbachstrasse 31
6300 Zug
Schweiz

Hersteller /-in

M und K Bausysteme AG
6300 Zug
Schweiz

Gruppe 128 - Fassade - Blechprofile

Produkt FS Profil 23/23, 2.0.

Beschreibung

Selbsttragendes Aluminium Strangpressprofil mit rechteckiger Profilierung (Höhe 23 mm, Profilabstand 23 mm) für vertikale Verlegung. Aluminium EN AW-6060 T66.
Stärke = 2,0 mm.
Oberfläche und Farbe: Anodisiert E6/G212, Hellbronze.
Platte auf Fassadenlatten verschraubt oder Fassadenlatten auf Dreischichtplatte 27 mm befestigt.
Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 225-3' (19. Dezember 2025)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 14.05.2026
Ersetzt Dokument vom 14.05.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch