Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40589

Demandeur
M und K Bausysteme AG
Grienbachstrasse 31
6300 Zug
Suisse

Fabricant
M und K Bausysteme AG
6300 Zug
Suisse

Groupe	128 - Façade - Profilés en tôle
Produit	Profilé de système de façade 20/20, 2.0.
Description	Profilé rectangulaire extrudé autoportant en aluminium (hauteur 20 mm, distance entre les profilés 20 mm) pour pose verticale. Aluminium EN AW-6060 T66. Épaisseur = 2,0 mm. Surface et couleur : Anodisé E6/G212, bronze clair. Profilé de façade vissé sur le lattis de façade horizontal. Le lattis de façade est fixé de manière rigide à la sous-structure. La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points de fixation.
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 225-3' (19. Dezember 2025), Confirmation de l'organisme d'essai 'H 225-4.1' (9. Juni 2026)
Conditions d'essais AEAI	06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 5
Remarques	

Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	04.07.2026
Remplace l'attestation du	27.06.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5