Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40590

Inhaber /-in
M und K Bausysteme AG
Grienbachstrasse 31
6300 Zug
Schweiz

Hersteller /-in
M und K Bausysteme AG
6300 Zug
Schweiz

Gruppe	128 - Fassade - Blechprofile
Produkt	FS Profil gezackt 20/20/5, 2.0.
Beschreibung	Selbstragendes Aluminium Strangpressprofil mit Zackenprofilierung (Höhe 20 mm, Zackenabstand 20 mm) für vertikale Verlegung. Aluminium EN AW-6060 T66. Stärke = 2,0 mm. Oberfläche und Farbe: Pulverbeschichtet IGP-DURA xal 4201 Silk Grey, matt. Fassadenprofil auf horizontal verlaufende Fassaden Lattung verschraubt. Fassaden Lattung starr auf Unterkonstruktion befestigt. Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Unterlagen	p+f expert ag: Prüfbericht 'H 225-5' (20. Januar 2026), Prüfbericht 'H 225-5.1' (6. Mai 2026), Bestätigung Prüfstelle 'H 225-4.1' (9. Juni 2026)
VKF Prüfbestimmungen	06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2031
Ausstellungsdatum	27.06.2026
Ersetzt Dokument vom	14.05.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch