



VKF Hagelschutz Nr. 40590

Inhaber /-in

M und K Bausysteme AG
Grienbachstrasse 31
6300 Zug
Schweiz

Hersteller /-in

M und K Bausysteme AG
6300 Zug
Schweiz

Gruppe 128 - Fassade - Blechprofile

Produkt FS Profil gezackt 20/20/5, 2.0.

Beschreibung

Selbstragendes Aluminium Strangpressprofil mit Zackenprofilierung (Höhe 20 mm, Zackenabstand 20 mm) für vertikale Verlegung. Aluminium EN AW-6060 T66. Stärke = 2,0 mm.
Oberfläche und Farbe: Pulverbeschichtet IGP-DURA xal 4201 Silk Grey, matt.
Verbundplatte auf Fassadenlatten verschraubt oder Fassadenlatten auf Dreischichtplatte 27 mm befestigt.
Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 225-5' (20. Januar 2026)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 23.04.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch