



## VKF Hagelschutz Nr. 40590

**Inhaber /-in**

M und K Bausysteme AG  
Grienbachstrasse 31  
6300 Zug  
Schweiz

**Hersteller /-in**

M und K Bausysteme AG  
6300 Zug  
Schweiz

**Gruppe** 128 - Fassade - Blechprofile

**Produkt** FS Profil gezackt 20/20/5, 2.0.

**Beschreibung**

Selbstragendes Aluminium Strangpressprofil mit Zackenprofilierung (Höhe 20 mm, Zackenabstand 20 mm) für vertikale Verlegung. Aluminium EN AW-6060 T66.  
Stärke = 2,0 mm.  
Oberfläche und Farbe: Pulverbeschichtet IGP-DURA xal 4201 Silk Grey, matt.  
Platte auf Fassadenlatten verschraubt oder Fassadenlatten auf Dreischichtplatte 27 mm befestigt.  
Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

**Unterlagen**

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 225-5' (20. Januar 2026), Prüfbericht 'H 225-5.1' (6. Mai 2026)

**VKF Prüfbestimmungen** 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2031  
**Ausstellungsdatum** 14.05.2026  
**Ersetzt Dokument vom** 12.05.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch