



VKF Hagelschutz Nr. 40591

Inhaber /-in

INDU LIGHT Produktion & Vertrieb GmbH
Willi-Brundert-Strasse 3
06132 Halle/Saale
Deutschland

Hersteller /-in

INDU LIGHT Produktion & Vertrieb GmbH
06132 Halle/Saale
Deutschland

Gruppe 115 - Dach - Lichtband

Produkt Wellengitter DHSS_W auf Abdeckprofil

Beschreibung

Hagelschutzgitter für flache und gewölbte Lichtbänder.
PC-Steplatte Typ Exolon® multi UV 7/16-14.
Abstand Gitter zu Platte ≥ 43 mm.
Stahldrahtgitter Maschenweite 15 mm / 15 mm, Draht gewellt $\geq 1,5$ mm mit Zink-Alu-Auflage.
Rahmenkonstruktion Aluminium (EN AW-6060 T66), Stärke = 2,0 mm.
Gitter verschraubt auf Abdeckprofilen (Raster max. 540 mm), Schraube JA3, Anzugsdrehmoment = 3,5-4,0 Nm.
Enden mit Abschlusswinkel gehalten.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 222-5' (12. Dezember 2025), Prüfbericht 'H 222-11' (3. Februar 2026)

VKF Prüfbestimmungen 35 Lochblech, Netze aus Metall, Draht- und Blechgitter, Version 1.01 vom 01.05.2015

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

24.04.2026

Ersetzt Dokument vom

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch