Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40598

Inhaber /-in
Alucoil S.A.U.
C/Ircio, Parc. R68-R74
09200 Miranda de Ebro
Spanien

Hersteller /-in
Alucoil S.A.U.
09200 Miranda de Ebro
Spanien

Gruppe	129 - Fassade - Sandwichpaneele
Produkt	LARSON FR 405
Beschreibung	Aluminium Sandwichelement. Gesamtstärke = 4 mm, Blechstärken je = 0,5 mm aus Aluminium (EN AW-5005), mineralischer Füllstoff (Kern FR). Verbundplatten auf horizontal oder vertikal verlaufende Fassaden Lattung verschraubt. Fassaden Lattung starr auf Unterkonstruktion befestigt. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Glanzgrade. Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Unterlagen	p+f expert ag: Prüfbericht 'H 225-1' (19. Dezember 2025)
VKF Prüfbestimmungen	20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2031
Ausstellungsdatum	04.07.2026
Ersetzt Dokument vom	12.05.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch