



VKF Hagelschutz Nr. 40599

Inhaber /-in

Alucoil S.A.U.
C/Ircio, Parc. R68-R74
09200 Miranda de Ebro
Spanien

Hersteller /-in

Alucoil S.A.U.
09200 Miranda de Ebro
Spanien

Gruppe 129 - Fassade - Sandwichpaneele

Produkt LARSON A2 405

Beschreibung

Aluminium Sandwichelement.
Gesamtstärke = 4 mm, Blechstärken je = 0,5 mm aus Aluminium (EN AW-5005),
mineralischer Füllstoff (Kern A2).
Verbundplatte auf Fassadenlatten mit Gummiauflage verschraubt oder
Fassadenlatten auf Dreischichtplatte 27 mm befestigt.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Glanzgrade.
Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 225-2' (27. Januar 2026)

VKF Prüfbestimmungen 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 12.05.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch