



Protection contre la grêle AEAI n° 40599

Demandeur

Alucoil S.A.U.
C/Ircio, Parc. R68-R74
09200 Miranda de Ebro
Espagne

Fabricant

Alucoil S.A.U.
09200 Miranda de Ebro
Espagne

Groupe 129 - Façade - Panneaux sandwich

Produit LARSON A2 405

Description

Élément sandwich en aluminium
Épaisseur totale = 4 mm, épaisseur de chaque tôle = 0,5 mm en aluminium (EN AW-5005), noyau de remplissage minéral ignifuge (A2).
Panneau composite vissé sur des lattes de façade ou lattes de façade fixées sur un panneau trois plis de 27 mm.
La reconnaissance est valable pour tous les degrés de brillance et toutes les couleurs disponibles.
La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points de fixation.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 225-2' (27. Januar 2026)

Conditions d'essais AEAI 20 Eléments sandwich, version 1.02 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 12.05.2026
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5