



## VKF Hagelschutz Nr. 40609

**Inhaber /-in**

GFT Fassaden AG  
Martinsbruggstrasse 83  
9016 St. Gallen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

NBK Keramik GmbH  
46446 Emmerich  
Deutschland

**Gruppe** 149 - Fassade - Naturstein, Klinker und Feinsteinzeug

**Produkt** Terrart-Mid weinrot (EM8/ D5-9254-64)

**Beschreibung**

Grossformatige Terrakottaplatten (Hohlkammerelement).  
Plattenformat 450 mm x 489 mm.  
Materialstärke zwischen 9,6 mm und 10,0 mm (gemessen).  
Farbe weinrot (EM8/ D5-9254-64).  
Oberfläche glasiert.  
Original-Unterkonstruktion des Herstellers aus Aluminium stranggepresst. Befestigung der einzelnen Elemente in Halter, welche an der horizontalen Schiene befestigt sind.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 224-2' (26. Februar 2026)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2031  
**Ausstellungsdatum** 28.05.2026  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

|                      |       |                 |       |   |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik        | HW -- | Wasserdichtheit auf starrer Unterlage   | HW -- |
| Lichtabschirmung     | HW -- | Wasserdichtheit | HW 4  | Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage | HW -- |

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch