



Protection contre la grêle AEAI n° 40609

Demandeur

GFT Fassaden AG
Martinsbruggstrasse 83
9016 St. Gallen
Suisse

Fabricant

NBK Keramik GmbH
46446 Emmerich
Allemagne

Groupe

149 - Façade - Pierre naturelle, clinker et grès cérame

Produit

Terrart-Mid bordeaux (EM8/ D5-9254-64)

Description

Plaque en terracotta de grande taille (élément alvéolé).
Format de la plaque : 450 mm x 489 mm.
Épaisseur du matériau entre 9,6 mm et 10,0 mm (mesurée).
Couleur bordeaux (EM8 / D5-9254-64).
Surface émaillée.
La sous-construction d'origine du fabricant est en aluminium extrudé. Fixation des différents éléments dans des supports fixés au rail horizontal.

Documentation

p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 224-2' (26. Februar 2026)

Conditions d'essais AEAI

01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

28.05.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4	Étanchéité sur base souple	RG --