



VKF Hagelschutz Nr. 40613

Inhaber /-in

Filli Stahlgrosshandelsgesellschaft m.b.H.
Schrödingerstrasse 5
9020 Klagenfurt
Österreich

Hersteller /-in

Böhme Systems OHG
01468 Moritzburg OT Boxdorf
Deutschland

Gruppe 109 - Dach - Schindeln

Produkt FIGO Raute

Beschreibung

Dach- und Fassadenplatte für überlappende Verlegung aus Stahlblech auf vollflächiger Unterlage.
Stärke Stahlblech = 0,55 mm.
Trennlage aus bituminöser Steildach Unterdachbahn, Stärke = 1,5 mm.
Vollflächige Unterlage aus Holzwerkstoffplatte, Stärke >22 mm oder Rauschalung, Stärke > 24 mm.
Diese Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben, für die Oberflächen matt fein, matt grob und matt grob extra mit gleicher Oberflächenbehandlung sowie für die Grössen M, L und XL.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/2560_01' (2. März 2026); IBS, Linz: Prüfbericht '315092210-1' (5. Juli 2017)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014; 13 Schindel, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 2

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 28.05.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 2	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch