



VKF Hagelschutz Nr. 40614

Inhaber /-in
Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
5070 Frick
Schweiz

Hersteller /-in
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Schweiz

Gruppe 140 - Fassade - Mineralisch gebundene Platten

Produkt Sockelelemente aus Glasfaserbeton

Beschreibung Anerkennung gilt für Sockelelemente

- Ecomur Typ ESPX/ ESPJ/ EG
- Ecomur Spezial/ flex Typ EGX/ EGXO

Materialstärken bei allen Elementen ≥ 15 mm.

Unterlagen p+f expert ag: Gutachterliche Stellungnahme 'GU 107' (3. März 2026)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021; 18 Steinfassade, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 28.05.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch