Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40615

Demandeur
Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil
Suisse

Fabricant
Feba Fassadenbauteile AG
6056 Kägiswil
Suisse

Groupe	146 - Façade – Rebord de fenêtre
Produit	Système d'appui de fenêtre Flexila-SEC®, laqué au four, couleur noire, 2 mm
Description	Système d'appui de fenêtre avec rejingot rapporté en aluminium comprenant une deuxième couche d'étanchéité. Aluminium EN-AW 5005 H24. Épaisseur = 2 mm. Finition et couleur : laqué au four, toutes les couleurs disponibles. Appui de fenêtre posé sur la structure d'origine avec revêtement Feba SEC et isolation en polystyrène.
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 227-1' (23. März 2026), Confirmation de l'organisme d'essai 'H 227-3' (9. Juni 2026)
Conditions d'essais AEAI	06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 2
Remarques	
Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	27.06.2026
Remplace l'attestation du	28.05.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5