



Protection contre la grêle AEAI n° 40616

Demandeur

Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil
Suisse

Fabricant

Feba Fassadenbauteile AG
6056 Kägiswil
Suisse

Groupe

146 - Façade – Rebord de fenêtre

Produit

Fensterbänke System Flexila-SEC®, einbrennlackiert, Farbe Schwarz, 3 mm

Description

Système d'appui de fenêtre avec rejingot rapporté en aluminium comprenant une deuxième couche d'étanchéité.
Aluminium EN-AW 5005 H24.
Épaisseur = 3 mm.
Couleur et finition : laqué au four, couleur noir.
Appui de fenêtre posé sur la structure d'origine avec revêtement Feba SEC et isolation en polystyrène.

Documentation

p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 227-2' (23. März 2026)

Conditions d'essais AEAI

06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

28.05.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5