



VKF Hagelschutz Nr. 40617

Inhaber /-in

Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil
Schweiz

Hersteller /-in

Feba Fassadenbauteile AG
6056 Kägiswil
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterbänke
Produkt Fensterbänke System Flexila-SEC®, farblos eloxiert, 2 mm

Beschreibung Fensterbank System mit abgekoppelten Borden aus Aluminium mit integrierter zweiter Dichtungsebene.
Aluminium EN-AW 5205 H14.
Stärke = 2 mm.
Farbe und Oberfläche: farblos eloxiert.
Fensterbank aufliegend auf Original-Aufbau mit Kaschierung Feba SEC und Styropordämmung.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 227-1' (23. März 2026)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 2

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031 Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ausstellungsdatum 28.05.2026
Ersetzt Dokument vom -



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch