



## Protection contre la grêle AEAI n° 40617

**Demandeur**

Feba Fassadenbauteile AG  
Kreuzstrasse 44  
6056 Kägiswil  
Suisse

**Fabricant**

Feba Fassadenbauteile AG  
6056 Kägiswil  
Suisse

**Groupe**

146 - Façade – Rebord de fenêtre

**Produit**

Fensterbänke System Flexila-SEC®, farblos eloxiert, 2 mm

**Description**

Système d'appui de fenêtre avec rejingot rapporté en aluminium comprenant une deuxième couche d'étanchéité.  
Aluminium EN-AW 5205 H14.  
Épaisseur = 2 mm.  
Couleur et finition : anodisé incolore.  
Appui de fenêtre posé sur la structure d'origine avec revêtement Feba SEC et isolation en polystyrène.

**Documentation**

p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 227-1' (23. März 2026)

**Conditions d'essais AEAI**

06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

**Classification  
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5  
Résistance à la grêle aspect RG 2

**Remarques****Durée de validité**

31.12.2031

**Date d'édition**

28.05.2026

**Remplace l'attestation du**

-

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5