



VKF Hagelschutz Nr. 40682

Inhaber /-in

Axitec Energy GmbH & Co. KG
Otto Lilienthal-Strasse 5
71034 Böblingen
Deutschland

Hersteller /-in

Axitec Energy GmbH & Co. KG
71034 Böblingen
Deutschland

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt (AC-xxxTFML/108WB); (AC-xxxTFML/108BB)

Beschreibung

Glas-Folien Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenfolie.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm.
xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen in Wp des Moduls. Die
Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und den Rahmen.

Unterlagen TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht 'DE24YDZW 001' (24. Mai 2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 27.06.2026
Ersetzt Dokument vom 27.06.2026

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch