



Protection contre la grêle AEAI n° 40683

Demandeur

Axitec Energy GmbH & Co. KG
Otto Lilienthal-Strasse 5
71034 Böblingen
Allemagne

Fabricant

Axitec Energy GmbH & Co. KG
71034 Böblingen
Allemagne

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

AC-xxxTGB/96WB (cadre de 30 mm); AC-xxxTGB/96BB (cadre de 30 mm); AC-xxxTGM/96WB (cadre de 30 mm); AC-xxxTGM/96BB (cadre de 30 mm); AC-xxxTGB/132TS (cadre de 33 mm); AC-xxxTGB/132WS (cadre de 33 mm)

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium.
La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les classes de performance disponibles. « xxx » indique la classe de performance du module.

Documentation

-: Confirmation du fabricant 'Glasdicke' (12. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

Classification Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

27.06.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --