



VKF Hagelschutz Nr. 40686

Inhaber /-in

INVITAIC Co Ltd
Jiangnan Road 2, Yuhuatai District,
211101 Nanjing, Jiangsu Province
China

Hersteller /-in**Gruppe**

121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt

INTxxx-TM10-108BDN; INTxxx-TM10-96BDN; INTxxx-TM10-72BDN; INTxxx-TM10-60BDN; INTxxx-TM10-48BDN; INTxxx-TM10-40BDN; INTxxx-TM10-36BDN; INTxxx-TM10-18BDN

Beschreibung

Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 4,0 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 4,0 mm.
Rahmenlos.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen.
xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil.

Unterlagen

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.: Prüfbericht 'CN26LC7D 001' (18. Juni 2026)

VKF Prüfbestimmungen IEC 61215

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Ausstellungsdatum

04.07.2026

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch