



VKF Hagelschutz Nr. 40688

Inhaber /-in

G. Baumgartner AG
Flurstrasse 41
6332 Hagendorn
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

137 - Fassade - Verglasung

Produkt

Saphir Integral

Beschreibung

Fensterprofil aus Metall. Strangpressprofil Aluminium EN AW-6060 T66.
Profilstärke = 1,6 mm (nominell).
Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit glänzender Oberfläche.
Die Prüfung erfolgte an einem Abdeckprofil der Mittelpartie. Die übrigen Flügelprofile sind vollständig über das Glas abgedeckt, und die Rahmenprofile haben keine exponierte Breite ≥ 50 mm.
Abdeckprofil der Mittelpartie und Wetterschenkel sind Verschleisssteile und nicht Bestandteil der Anerkennung.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 201' (27. März 2026)

VKF Prüfbestimmungen 16 Fenster- und Türprofil, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

07.07.2026

Ersetzt Dokument vom

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch