



VKF Hagelschutz Nr. 40692

Inhaber /-in

Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergerstrasse 29-31
4320 Perg
Österreich

Hersteller /-in

Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Österreich

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect CarboNit

Beschreibung Deckputz: Capatect Deckputz pastös K20 (CP), d = 2 mm.
Anstrich: ohne Anstrich.
Grundputz: Capatect CarboNit, d = 5 mm.
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm, einfach.
Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen und versenkten Dübeln befestigt.
Gesamtstärke Putzaufbau >7 mm.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/3432_01' (17. Dezember 2025)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 09.07.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch