



VKF Hagelschutz Nr. 40693

Inhaber /-in

Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergerstrasse 29-31
4320 Perg
Österreich

Hersteller /-in

Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Österreich

Gruppe

134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt

Capatect Minera Carbon Solid

Beschreibung

Deckputz: Capatect Deckputz pastös K20 (PP), d = 2 mm.
Anstrich: ohne Anstrich.
Grundputz: Capatect Minera Carbon Solid, d = 5 mm.
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm, einfach.
Dämmstoff: Capatect MF Fassadendämmplatte 034 light, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen und versenkten Dübeln befestigt.
Gesamtstärke Putzaufbau >8.9 mm.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/3432_03' (17. Dezember 2025)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

09.07.2026

Ersetzt Dokument vom

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch