



VKF Hagelschutz Nr. 40695

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Österreich

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect Economy Carbon

Beschreibung Deckputz: Capatect Deckputz pastös K20 (AMP), d = 2 mm.
Anstrich: ohne Anstrich.
Grundputz: Capatect CarboNit, d = 5 mm.
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm, einfach.
Dämmstoff: EPS-Fassadendämmplatte, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen und versenkten Dübeln befestigt.
Gesamtstärke Putzaufbau >7 mm.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/3432_01' (17. Dezember 2025)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 11.07.2026
Ersetzt Dokument vom 09.07.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch