



Protection contre la grêle AEAI n° 40716

Demandeur

IBC Solar AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Allemagne

Fabricant**Groupe**

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

Transparent xxx LS-TZ1; Black xxx LS-TZ2; Transparent xxx MS-TZ2; Black xxx MS-TZ2

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, hauteur du cadre = 30 mm.
"xxx" désigne la performance en Wp.
La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles.

Documentation

-: Confirmation du fabricant '20260713' (13. Juli 2027)

Conditions d'essais AEAI

Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.05 du 01.5.2024

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

16.07.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --