Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40830

Demandeur
JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Allemagne

Fabricant

Groupe	142 - Façade - Modules photovoltaïques
Produit	JAM54D50-GR / JAM54D51-GR
Description	Modules photovoltaïques verre-verre. Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm. Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm. Cadre en aluminium. La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les classes de performance disponibles.
Documentation	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H469' (13. August 2024); -: Confirmation du fabricant '20261015' (15. Oktober 2026)
Conditions d'essais AEAI	Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.05 du 01.5.2024
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Remarques	

Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	16.10.2026
Remplace l'attestation du	16.10.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --